

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01050
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629591
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО "ЭККАРД"**. Адрес: 123154, г.Москва, бульвар Карбышева, д.5, корп.2, кв 64 (пом.2).
(наименование и место нахождения заявителя)
ОГРН: 1037739823373. Телефон (495)916-19-67, факс (495)916-22-27.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО "ЭККАРД"**. Адрес: 123154, г.Москва, бульвар Карбышева, д.5, корп.2, кв 64
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
(пом.2). ОГРН: 1037739823373. Телефон (495)916-19-67, факс (495)916-22-27.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ"**.
(наименование и местонахождение органа по сертификации)
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Универсальная кабельная огнестойкая проходка «ПИРО-СЕЙФ», изготовленная по Инструкции по монтажу универсальной кабельной огнестойкой проходки «ПИРО-СЕЙФ» И 2.00-07 на плиты минераловатной плотностью не ниже 145 кг/м³, материала огнезащитного «PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1» TY 2148-002-4879735-01 (Россия) и шпаклевки огнезащитной «PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3» (Германия). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость". Нормируемый предел огнестойкости ЕИТ 180.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
57 7250

код ЕКПС


код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К01301-ТР от 03.08.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия требованиям стандарта ИСО 9001:2000 № 02.093.08 от 16.12.2008 г. ОС систем менеджмента качества «Тест-С.-Петербург», 190103, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел/факс (812) 575-00-93. RU-Q00731
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.08.2010 по 04.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  В.А.Рябов
подпись, инициалы, фамилия