

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ05.В.01868  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645062  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Glüsinger Straße 86 D-21 217 Seevetal Deutschland (Германия).  
Телефон 0049 4105 40 90 0, факс 0049 4105 40 90 32, e-mail: info@svt.de.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Glüsinger Straße 86 D-21 217 Seevetal Deutschland (Германия).  
Телефон 0049 4105 40 90 0, факс 0049 4105 40 90 32, e-mail: info@svt.de.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации. 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Краска огнезащитная "ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОТЕКТ-А" ("PYRO-SAFE FLAMMOTEST A") для кабеля  
(информация об объекте сертификации) обеспечивает огнезащитную эффективность при подготовке поверхности кабелей по технологии ООО "ЭККАРД" (Инструкция по нанесению № И 4.00-07) с толщиной сухого слоя покрытия не менее 1,2 мм.

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53311-2009

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (качества) проводилась сертификация) "Покрyтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности".

"Покрyтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной

код ОК 005 (ОКП)  
23 1600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3824 90 700 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № М02290-ТР от 30.05.2011 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 2280-ОП от 24.03.2011 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2011 по 30.05.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.Н.Аксенов  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) А.В.Рябова  
подпись, инициалы, фамилия