



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.DE. ПР.059.Н.00057
(номер сертификата соответствия)

008319
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
 Postfach 2362-21204 Seevetal, Glusinger Str. 86-21217 Seevetal, Germany;
 тел. +49 4105 40900, факс +49 4105 4090 32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
 Postfach 2362-21204 Seevetal, Glusinger Str. 86-21217 Seevetal, Germany;
 тел. +49 4105 40900, факс +49 4105 4090 32.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по
 сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2
 до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А,
 тел./факс (495) 995-10-26.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Универсальная технологическая проходка ПИРО-СЕЙФ для
 металлических труб через ограждающие конструкции.
 Монтаж в соответствии с Инструкцией № 01тп по монтажу и
 эксплуатации ООО «ЭККАРД». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Инструкции № 01тп по монтажу и
 эксплуатации Универсальной
 технологической проходки ПИРО-СЕЙФ
 для металлических труб через
 ограждающие конструкции ООО
 "ЭККАРД". Предел огнестойкости EI 120

код ОК 005 (ОКП)
 528590

код ТН ВЭД России
 6806 20 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № К3890 от 15.10.2012 г. Испытательный
 центр (ИЦ) АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ
 ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056/2 до 22.12.2014 г.,

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства № 3975-ОП от
 07.06.2012 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации
 "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.11.2012 г. по 11.11.2015 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Рябова